

**МБОУДО «Детская школа искусств № 50»
ОТЕТ по устранению нарушений по предписанию контролирующих органов за 2015 г.**

1. 22 сентября 2015 года проведена плановая проверка Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. Нарушений не выявлено.

2. В октябре 2015 года Отделением НД Кировского района ОНД г. Кемерово была проведена плановая проверка.

Выдано Предписание № 170/1 от 16.10.2015 г. Выполнены следующие нарушения:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения по предписанию	Мероприятия по устранению	Дата устранения
1	Установленные на объекте огнеуплотители, не имеют паспортов.	30.01.2016	Восстановлены паспорта на все огнеуплотители	Не выполнено
2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	30.01.2016	Изменена инструкция о мерах пожарной безопасности	Не выполнено
3	Ответственное лицо за пожарную безопасность не обучено мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума.	30.01.2016	Обучился в ООО «Альтернатива» 25.11.2015 г.	25.11.2015
4	В корпусе № 1 в помещении хранения питьевой воды эксплуатируется светильник со снятым колпаком, предусмотренным его конструкцией.	30.09.2016	Заменен светильник	30.12.2015
5	На дверях помещений корпуса № 1 складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».	30.01.2016	Изготовлены таблички с обозначением	Не выполнено
6	В классе № 3 корпуса № 2 при эксплуатации системвентиляции закрыты решетки вытяжных каналов	30.01.2016	Открыли вытяжные решетки	30.11.2015
7	В подвальном помещении корпуса № 2 часть светильников эксплуатируется со снятыми рассеивателями, предусмотренными их конструкцией.	30.09.2016	Заменены светильники	30.12.2015
8	В подвале корпуса № 2 размещены мастерская и иные хозяйственные помещения (склады) при отсутствии самостоятельного выхода или выхода, отделенного от общей лестничной клетки, противопожарными преградами.	30.09.2016	В январе 2016 года был проведен мониторинг рыночных цен по установке противопожарных дверей. На основании	Не выполнено

9	На дверях помещений корпуса № 2 производственного и складского назначения отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.01.2016	мониторинга Выбрана организация (ООО «Пирант-К»), Написана служебная записка на выделение бюджетного финансирования для устранения нарушений по предписанию.	Не выполнено
10	Подвальный этаж корпуса № 2, предназначенный для одновременного пребывания более 15 человек, не имеет второго эвакуационного выхода.	30.09.2016	Издан приказ пошколе о нахождении не более 15 человек в подвальных помещениях школы с назначением ответственных лиц.	30.12.2015

3. 13 октября 2015 года прошла плановая выездная проверка Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области территориального отдела в городе Кемерово. Нарушений не выявлено.

Директор МБОУДО «ДШИ № 50»

Наглавкова И.И.



И.И. Наглавкова