

МБОУДО «Детская школа искусств № 50»
ОТЕТ
по устранению предписаний контролирующих органов за 2018 г.

1. ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района, УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области Предписание № 31\1\11 от 23.10.2017 г.

№	Нарушение по предписанию	Мероприятия по устранению нарушений предписания	Срок выполнения
1	Люк, предназначенный для выхода на кровлю здания правого крыла, не является противопожарным 2-го типа (предел огнестойкости должен быть не менее Е 1 30, размер не менее 0,6 х 0,8).	Установлен противопожарный люк	14.05.2018 г.
2	Пожарные шкафы (4 шт.) изготовлены из горючих материалов	Приобретены пожарные шкафы из негорючих материалов	26.06.2018 г.
3	В помещении кабинета № 3, люк предназначенный для выхода на кровлю здания, не является противопожарным 2-го типа (предел огнестойкости должен быть не менее Е 1 30, размер не менее 0,6 х 0,8).	Установлен противопожарный люк	14.05.2018 г.
4	В помещениях электропитовой, комнаты хранения художественного реквизита, расположенной в подвале, отсутствуют двери с требуемым пределом огнестойкости.	Установлен противопожарная дверь	14.05.2018

2. Контрольное ревизионное Управление 20 мая 2016 года (выдано Предписание КРУ № 9-П от 21.06.2016 г.)

№	Пункты нарушения	Мероприятия по устранению	Приложение
1	Устранить нарушения требований, предусмотренных п.8,13 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, ст. 7.2, 7.3 Постановления № 107. Внести следующие изменения в Устав: - определить ответственность руководителя учреждения, в том числе в случае причинения ущерба учреждению, в результате совершения крупной сделки, в соответствии с требованиями п. 13 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, п. п. в) п. 7.2, 7.3 Постановления № 107; - включить в раздел об имуществе и финансах Устава положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых муниципальному учреждению, предусмотренное п. 8 ст. 9.2 Закона № 7 – ФЗ, п.п. г) 7.2, 7.3 Постановления № 107.	- 04.12.2017 г. подготовлено и передано письмо в КУМИ г. Кемерово о внесении дополнений в Устав школы; - получено решение КУМИ № 2906 от 18.12.2017 г. «О внесении дополнений в Устав МБОУДО «ДШИ № 50»; - получено дополнение к Уставу МБОУДО «ДШИ № 50»; - Полученные документы переданы для регистрации в налоговую инспекцию для регистрации 19.12.2017 г. - 27.12.2017 г. внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы школы № 2174205614317.	18.12.2017 г.
2	Устранить нарушение требования п.7.4.3 Постановление № 52.	Внесены изменения в Положение об оплате труда в части	09.01.2018 г.

	<p>Определить в п. 7.7 Положения об оплате труда ответственного за своевременным устранением размера выплат за выслугу лет работникам учреждения в связи с изменением стажа работы.</p>	<p>назначения ответственного за своевременным устранением размера выплат за выслугу лет работникам учреждения в связи с изменением стажа работы</p>	
3	<p>В п. 7.8 Положения об оплате труда название «Положение о премировании работников» привести в соответствие с Положением, действующем в настоящее время в учреждении (Положение о стимулировании).</p>	<p>Внесены изменения в Положение об оплате труда в части названия «Положение о материальном стимулировании работников»</p>	09.01.2018 г.
4	<p>Устранить нарушение следующих пунктов Положения о стимулировании: - ознакомить всех работников учреждения, а также лиц, принимаемых впервые на работу в учреждение, с Положением о стимулировании; - исключить из п.п. 3.2, 3.3 категории получателей стимулирующих выплат должности «завхоз», «столяр», которые не предусмотрены штатным расписанием учреждения; - исключить из п. 3.2 критерии определения выплат за интенсивность труда, высокие результаты работы по занимаемой должности, которые дублируют должностные обязанности, предусмотренные должностными инструкциями работников учреждения.</p>	<p>Разработано новое Положение о материальном стимулировании работников.</p>	29.12.2017 г.
5	<p>Устранить нарушение ч. 3 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, п. 60, 61, 72 Инструкции №174н. Внести изменения и дополнения в Учётную политику учреждения: - п. 4.6 учётной политики привести в соответствие с п. 72 Инструкции №174н в части отражения записей по поступлению доходов; - определить способы и учёт операций формирования себестоимости выполненных работ, оказываемых услуг в соответствии с п. 134-140 Инструкции №157н.</p>	<p>Пункт 2.2.1 акта. Принято к сведению при дальнейшей работе. В учётную политику на 2018 год будут внесены изменения в части способов включения прямых, накладных, общехозяйственных расходов в себестоимость услуги, утверждённой муниципальным заданием, а также предусмотрен перечень расходов, не формирующих себестоимость услуг, источником финансового обеспечения которых является субсидия на выполнение муниципального задания.</p>	28.02.2018г.
6	<p>Устранить нарушение п. 3 ст. 13 Закона №402. На сумму неверно начисленного дохода в размере 15 354,47 руб., которая не обоснованно завысила задолженность учредителя – управления культуры спорта и молодёжной политики администрации города Кемерово перед МБОУДО «ДШИ №50», уменьшить финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания в 2017 году.</p>	<p>Пункт 2.4. акта. В 2016 году доходы в главной книге в сумме 26 779 784,47 руб. принимались под кредиторскую задолженность на 01.01.2017г. В связи с тем, что за 2016 год начисленные доходы закрыты на счет 440130000, нет возможности откорректировать начисление доходов за 2016 год. В главной книге за 2017 год доходы по счету 440110130 «Доходы текущего финансового года» отражены в соответствии с Дополнительным соглашением №4 к</p>	01.01.2018г.

	<p>согласенно о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания от 30.12.2016 № 5/17 в сумме 28 029 539,57 руб. На основании данных главной книги за 2017 год сформирована годовая бухгалтерская отчетность на 01.01.2018г.</p>	
<p>7 Устранить нарушение п. 1.3 приказа Минфина РФ от 28.05.2014 г. №42н, п. 6 Порядка №1778. Внести изменения в муниципальное задание на 2017 г. в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем, размещённом на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru;</p> <p>- указать уникальный номер реестровой записи в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем;</p> <p>- указывать показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги, и категории потребителей муниципальной услуги.</p>	<p>В муниципальное задание на 2017 г. внесены изменения в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем, размещённом на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru</p>	<p>19.12.2017 г.</p>
<p>8 Устранить нарушение п. 14 Порядка № 2317 и п. 2.2.1 Соглашения №7/16. Обеспечить своевременность внесения изменений в муниципальное задание в связи с изменением объёма субсидии, предоставленной на обеспечение выполнения муниципальной задания.</p>	<p>Принято к сведению при дальнейшей работе</p>	<p>29.12.2017 г.</p>
<p>9 Устранить нарушение п. 8 Требования № 81н. Обеспечить соответствие показателей финансового состояния учреждения Плана ФХД на 2017 год показателям бухгалтерской отчетности. Внести изменения в План ФХД в таблицу «Показатели финансового состояния учреждения» на 2017 год.</p>	<p>Пункт 3.1акта. Таблица «Показатели финансового состояния учреждения» Плана ФХД МБОУДО «ДШИ № 50» в редакциях от 31.03.2016г., от 30.12.2016г., от 30.03.2017г., от 28.04.2017г., от 30.06.2017г. содержит показатели о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД.</p>	<p>29.12.2017 г.</p>
<p>10 Устранить нарушение п. 2.2 Требования №1188. Провести анализ имущества, определить перечень ОПЦИ МБОУДО «ДШИ №50».</p>	<p>Перечень ОПЦИ согласно постановлению № 1188 от 15.05.2017 г. «О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений» было определено в июне 2017 года (Решение КУМИ № 1598 от 28.06.2017г.) на сумму 2688015,40 рублей и в июле 2017 года (решение КУМИ № 1872 от 26.07.2017 г.) на сумму 1268917,47 рублей.</p>	<p>29.12.2017 г.</p>
<p>11 Устранить нарушение следующих пунктов Инструкции №157н:</p>	<p>Пункт 4.4.1 акта. На основании решения КУМИ от 20.08.2009 № 2000 и акта</p>	<p>01.10.2017</p>

<p>- п. 38, 56: поставить на балансовый учёт МБОУДО «ДШИ №50» недвижимое имущество (помещение 1-го этажа по адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 3). Исключить из категории недвижимого имущества – сооружение теплоузлов на основании критериев, установленных ст. 130 Гражданского Кодекса РФ. Учёт по объекту привести в соответствие требованиям п. 37-41 Инструкции №157н. - п. 37, 53: привести в соответствие группировку основных средств по группам счетов; - п. 117, 118: привести в соответствие группировку материалов по группам счетов; - п. 202, 254: не допускать отражение на счетах 20600 «Расчёты по выданным авансам» хозяйственных операций, не связанных с авансовыми платежами; - п. 332, 345, 346: организовать учёт на забалансовом счёте 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»; - п. 134: использовать в бухгалтерском учёте счет 109.00 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».</p>	<p>присема-передачи муниципального недвижимого имущества от 20.08.2009г., предоставленного в бухгалтерию 01.10.2017г., принято к учёту недвижимое имущество – помещение 1 этаж по адресу г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 3. В связи с тем, что сооружения теплоузлов инв.№ 01030001, инв.№ 01030002 не соответствуют критериям недвижимого имущества, установленным ст.130 Гражданского кодекса РФ, бухгалтерской справкой от 09.01.2018г. сооружения теплоузлов перенесены со счёта 410113000 «Сооружения – недвижимое имущество» на счёт 410133000 «Сооружения – иное движимое имущество».</p> <p>Устранены нарушения п.38,56 Инструкции № 157н: поставлено на балансовый учёт МБОУДО «ДШИ № 50» недвижимое имущество и исключено из категории недвижимого имущества – сооружения теплоузлов на основании критериев, установленных ст.130 Гражданского Кодекса РФ.</p> <p>Пункт 4.4.3 акта. При приобретении палочек для ксилофона 2 шт. на сумму 3260,00 руб.; план эвакуации 1 шт. на сумму 2100,00руб.; стул офисный 50 шт. на сумму 41950,00 руб. сделаны бухгалтерские проводки: 1)Д-т 210136310 К-т 210631410 принятие к учёту в составе основных средств 2)Д-т 240120271 К-т 210136410 выдача в эксплуатацию с одновременным принятием на забалансовый учёт Д-т 2з21. В момент проверки эти основные средства уже были отражены на забалансовом счёте 21, через счёт 210136000 были только обороты. Бухгалтерской справкой от 09.01.2018г. ростовая кукла 1 шт. на сумму 20350,00 руб. переведена со счёта 210136000 на счёт 210138000; планшет откорректирован со счёта 410136000 на счёт 410134000.</p>	<p>09.01.2018г.</p>
	<p>Пункт 4.4.4 акта. Материалы, представленные в приложении № 2 акта,</p>	

	<p>откорректированы по группам счетов бухгалтерской справкой от 09.01.2018г.</p> <p>Пункт 8.2.3.</p> <p>Нарушения п.202,254 Инструкции № 157н при отражении хозяйственных операций на счете 20600 «Расчеты по выданным авансам» присутствовали в 2016 году, что не подлежит корректировке, так как на основании этих данных сформирована бухгалтерская отчетность за 2016 год. В связи с принятием мер и усилением контроля за специалистами бухгалтерии отражение операций за выполненные работы (подтвержденные актами выполненных работ) и полученные товары (подтвержденные товарными накладными) на счете 020600000 за период 2017 года не допускается. На счете 020600000 в 2017 году отражается только предоплата. То есть на момент проверки указанное нарушение за период 2016 года принято к сведению.</p> <p>Пункт 4.4.5 акта.</p> <p>В течение 2017 года материальные ценности, которые приобрелись в целях награждения (дарения) отражались на забалансовом счете 07.</p> <p>Пункт 2.2.1 акта.</p> <p>Принято к сведению при дальнейшей работе.</p> <p>В учетную политику на 2018 год будут внесены изменения в части способов включения прямых, накладных, общехозяйственных расходов в себестоимость услуги, утвержденной муниципальным заданием, а также предусмотрена перечень расходов, не формирующих себестоимость услуг, источником финансового обеспечения которых является субсидия на выполнение муниципального задания.</p>	09.01.2018г.
<p>12 Устранить нарушение Постановления №706, п. 5.1 Постановления о тарифах №323. Внести изменения и дополнения в Положение о платных услугах: - из п. 4.7 исключить право учреждение самостоятельно устанавливать тарифы на платные образовательные услуги; - дополнить разделом «Ответственность исполнителя и заказчика».</p>	<p>Разработано новое положение о платных дополнительных образовательных услугах.</p>	29.12.2017 г.

<p>13 Устранить нарушение п. 3, ст. 93акон № 402-ФЗ, п. 7 Инструкции № 157н. оформить первичные документы, подтверждающие произведенные расходы, в соответствии с условиями договоров с ИП Сюсюкина Константина Сергеевичем на сумму 287 175,00 руб.</p>	<p>В соответствии с условиями договора ИП Сюсюкина К.С. № 14-2015 от 31.12.2015 г. и договора № 15-2016 от 30.12.2016 г. оформлены первичные документы акты сдачи-приемки выполненных работ</p>	<p>27.12.2017 г.</p>
<p>14 Устранить нарушение п. 9.2 Постановления №52. Обеспечить соответствие формирования фонда оплаты труда на 2017 год в штатном расписании в пределах утверждённых объёмов лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, платных услуг и иной приносящей доход деятельности, установленных Планом ФХД.</p>	<p>Пункт 6.1. акта. В акте проверки в таблице № 11 не верно сделан расчет гр.3 сумма по штатному расписанию. Необходимо: 1578925,00 руб. (ФОТ в м-ц с 01.01.2016 по 31.08.2016) x 8 месяцев + 1604800,00 руб. (ФОТ в м-ц с 01.09.2016г. по 31.12.2016г.) x 4 месяца = 19050600,00 руб. в год По ПФХД на 2016г. в ред. 30.12.2016г. утвержден ФОТ 19062300,00 руб., что выше чем по штатным расписаниям. Нарушение отсутствует.</p>	<p>Нарушение отсутствует.</p>
<p>15 Устранить нарушение ПКТ отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (приложение №1-3) Положения об оплате труда. Наименования должностей в штатном расписании «старший администратор» и «техник» привести в соответствие с Положением об оплате труда. Должности «преподаватель» и «концертмейстер» в штатном расписании разделить по квалификационным характеристикам работников в соответствии с ПКТ Положения об оплате труда и установить соответствующие оклады.</p>	<p>Нарушение устранено</p>	<p>09.01.2018 г.</p>
<p>16 Оформить штатное расписание в соответствии с Инструкцией по заполнению формы №Т-3, утверждённой Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. №1. В связи с отсутствием в структуре учреждения «хозяйственного отдела» исключить из штатного расписания должность «начальник хозяйственного отдела».</p>	<p>Нарушение устранено</p>	<p>01.01.2018 г.</p>
<p>17 Устранить нарушение следующих пунктов Постановления №52: - п. 2.3: привести размер окладов в соответствие с требованиями ПКТ с учётом квалификации сотрудников по занимаемой должности; - п. 6.3, 6.6: в Положении об оплате труда и дополнительных соглашениях к трудовым договорам работников подробно указать виды выплат компенсационного характера, в частности</p>	<p>Нарушение устранено</p>	<p>09.01.2018 г.</p>

<p>виды дополнительных работ, не входящих в должностные обязанности. Установить критерии данного вида выплат, указать содержание или объём дополнительных работ;</p> <p>- п. 1 Приложения №8: издать приказ о создании тарификационной комиссии;</p> <p>- п. 3 Приложения №8: тарификационный список заполнить по категориям персонала по каждой должности каждого структурного подразделения в последовательности, соответствующей структуре штатного расписания учреждения.</p>		
<p>18 Устранить нарушение ст. 57 ТК РФ. Внести изменения в трудовой договор работника Ковалева А.А.: размер оклада привести в соответствие штатному расписанию учреждения по должности «настройщик пианино и роялей».</p>	<p>Проведена аттестация работника Ковалева А.А., размер оклада приведен в соответствие штатному расписанию учреждения по должности «настройщик пианино и роялей»</p>	<p>09.01.2018 г.</p>
<p>19 Устранить нарушение части II «Должности руководителей» Приказа № 761н. Провести аттестацию заместителя директора по АХР Курбаткиной Н.В., рассмотреть вопрос о соответствии квалификации Курбаткиной Н.В., замещаемой должности заместителя директора по АХР.</p>	<p>- Проведена аттестация заместителя директора по административно – хозяйственной работе Курбаткиной Н.В. на соответствие занимаемой должности.</p>	<p>09.01.2018 г.</p>
<p>20 Устранить нарушение п. 3.2 Положения о стимулировании: - установить размер выплат за интенсивность и высокие результаты работ в соответствии с Положением о стимулировании;</p> <p>- внести изменения в Положение о стимулировании в части «категории получателей» стимулирующих выплат, установить категории получателей в соответствии со штатным расписанием;</p> <p>- обеспечить установление размеров выплат строго в соответствии с Положением о стимулировании, т.е. в процентном отношении к должностному окладу.</p>	<p>Разработано новое Положение о материальном стимулировании работников.</p>	<p>29.12.2017</p>

3. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, территориальный отдел в городе Кемерово Предписание № 600 от 27.10.2017 г. и Предписание № 599 от 27.10.2017 г.:

№	Нарушение по предписанию	Мероприятия по устранению нарушений предписания	Срок выполнения
1	Привести типовой и реально заключаемые с потребителями Договора об образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам в соответствии с действующим законодательством.	Разработан новый договор об образовании на обучение по дополнительным платным образовательным программам.	29.01.2018 г.

2	Выполнить в помещениях школы для занятий на музыкальных инструментах и вокалом, за исключением кабинета № 21, шумоизолирующие мероприятия с использованием шумопоглощающих отделочных материалов в соответствии с требованиями п. 7.3. СанПиН 2.4.4.3172-14.	Предоставлены документы о наличии отделочных шумопоглощающих материалов в помещениях школы для занятий на музыкальных инструментах.	01.11.2018 г.
---	--	---	---------------

• ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района, УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области Предписание № 31\1\11 от 23.10.2017 г.

• В мае 2018 года в помещениях МБОУ ДО «ДШИ № 50» была проведена проверка ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района, УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области и выдано Предписание № 14\1\5 от 10.05.2018 г. на данный момент выполнены следующие пункты Предписания:

№	Нарушение по предписанию	Мероприятия по устранению нарушений предписания	Всего	Срок выполнения
1	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету в общем коридоре первого этажа менее 2-х метров (фактически в 2-х местах установлены конструкции из гипсокартона, уменьшающие высоту до 1,82 и 1,85 метра).	Проведлись исследования по оценке пожарного риска		03.06.2019 г.
2	Допущено устройство порога на путях эвакуации из помещения актового зала, расположенного на 1-м этаже.			03.06.2019 г.
3	Отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на 1-м и 2-м этажах в лестничную клетку, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Составлено письмо о разъяснении		03.06.2019 г.
4	В полу на путях эвакуации 1-го этажа допущены перепады высот менее 45 см.			03.06.2019 г.
5	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверей) в противопожарной перегородке, отделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не соответствует установленным требованиям (не установлена противопожарная дверь 2-го типа), а именно не отделены противопожарной дверью подсобное помещение для рабочих и общей коридор 1-го этажа.	Установлено дополнительное оборудование (антенна) для усиления сигнала и заключен договор с ООО «Стройавтоматика»	23562,00 24000,00	01.07.2018 г.
6	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно – контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал			

	организации в корпусе № 1	обслуживание передачи сигнала		
7	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно – контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 – с дублированием этих сигналов на пулът подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации в корпусе № 2.	Установлено дополнительное оборудование (антенна) для усиления сигнала и заключен договор с ООО «Стройавтоматика» на обслуживание передачи сигнала		01.08.2018 г.
8	Отсутствуют на дверях складского помещения, где осуществляются складские хранение, обозначений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Изготовлены таблички и произведен расчет по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений в количестве 4 шт.	14000,00	01.08.2018 г.
9	Отсутствуют на дверях электропитовой, а также складских помещений в подвальном этаже обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
10	Пожарный шкаф выполнен из горючих материалов.	Пожарные шкафы из негорючих материалов установлены	6750,00	29.06.2018 г.
11	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода – изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформлен акт проверки в корпусе № 1	Проведен монтаж новой пожарной сигнализации Проверка работоспособности оформляется актом и журналом	469764,0	01.08.2018 г.
12	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода – изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформлен акт проверки в корпусе № 2	Проверка работоспособности оформляется актом и журналом		01.08.2018 г.
13	Помещение нормортного фонда не оборудовано дымовыми пожарными извещателями.	Проведен монтаж новой пожарной сигнализации		
14	Система пожарной сигнализации формирует команду на управление системой оповещения людей о пожаре при срабатывании одного пожарного извещателя без перезапроса состояния пожарного извещателя.	Проведен монтаж новой пожарной сигнализации		

15	Отсутствует эвакуационное освещение в помещении актового зала со сценой, в проходах для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек.			03.06.2019 г.
16	Не обеспечена обработка деревянных конструкций стенической коробки в актовом зале, а также горючих декораций огнезащитными составами с составлением соответствующего акта в котором указана дата пропитки и срок ее действия.	Работы выполнены	13160,00 40620,00 389999,00	01.08.2018 г.
17	Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из помещения актового зала со сценой, а также из подвального этажа.			03.06.2019 г.

И.о. директора МБОУ ДО «ДШИ № 50»




Е.В. Падина