



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oognpko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел. 77-26-65, тел./факс 77-26-67, E-mail: gpnkr@mail.ru

Предписания № 14/1/5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования

«Детская школа искусств №50»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района Маслова Андрея Вячеславовича № 14 от «12» апреля 2018

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

"17" апреля 2018 с 10 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 4 час. 30 мин.

"23" апреля 2018 с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 30 мин.

"24" апреля 2018 с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"25" апреля 2018 с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

"26" апреля 2018 с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

"07" мая 2018 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 30 мин.

"10" мая 2018 с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 0 час. 30 мин.

проведена **внеплановая** проверка старшим инспектором отделения территориального отдела
НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по КО капи-
таном вн. службы Пискаевой Еленой Владимировной – прилегающей территории, здания, поме-
щений, используемых муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-
тельного образования «Детская школа искусств №50» (ОГРН 1024200708157), расположенного по
адресу: 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. ул. 40 лет Октября, 11А; ул. 40 лет Октября,
3 (ОГРН 1024200708157)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором МБОУ ДО «Детская школа искусств №50»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

необходимо устранить следующие на-	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №50», расположенного по адресу: 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А				

1	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету в общем коридоре первого этажа менее 2-х метров (фактически в 2-х местах установлены конструкции из гипсокартона, уменьшающие высоту до 1,82 и 1,85 метра)	6.27 СНИП 21-01-97* (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); п.4.6 СНИП 2.01.02-85* (Противопожарные нормы); ч. 4 ст. 4, ст.6, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.06.2019	
2	Допущено устройство порога на путях эвакуации из помещения актового зала, расположенного на 1-м этаже.	П.36 Правил противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	03.06.2019	
3	Предел огнестойкости заполнения проемов (дверь) в противопожарной перегородке, отделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности, не соответствует установленным требованиям (не установлена противопожарная дверь 2-го типа), а именно не отделены противопожарной дверью подсобное помещение для рабочих и общий коридор 1-го этажа.	ч.1, ч.3 ст.88, ст.6, ч. 4 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.4, 5.14* СНИП 21-01-97* (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	03.06.2019	
4	Отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на 1-м и 2-м этажах в лестничную клетку, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 23 д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.; п.6.18 СНИП 21-01-97* (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); п. 4.4.6 СП 1.13130.2009 (Свод правил «Эвакуационные пути и выходы»); ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 88, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	03.06.2019	
5	В полу на путях эвакуации 1-го этажа допущены перепады высот менее 45 см.	п.6.28* СНИП 21-01-97* (Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и соору-	03.06.2019	

		пасность зданий и сооружений»); п.4.3.4 СП 1.13130.2009 (Свод правил «Эвакуационные пути и выходы»); ч. 4 ст. 4, ст. 89, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформлен акт проверки.	П.61 Правил противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	01.08.2018	
7	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст.83, ч. 4 ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	
8	Отсутствуют на дверях складского помещения, где осуществляется стеллажное хранение, обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	П.20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390»	01.08.2018	
<u>Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №50», расположенного по адресу: 650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 3</u>				
9	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	ч.3 ст.86, ч. 4 ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.5.13 ГОСТ Р 51844-	01.08.2018	

		2009 (Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»)		
10	Отсутствуют на дверях электрощитовой, а также складских помещений в подвальном этаже обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	П.20 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390»	01.08.2018	
11	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и не оформлен акт проверки.	П.61 Правил противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	01.08.2018	
11.1	Помещения натюрмордного фонда не оборудованы дымовыми пожарными извещателями.	П.4 НПБ 110-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»; ч.4 ст. 4, ст. 84, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	
11.2	Система пожарной сигнализации формирует команду на управление системой оповещения людей о пожаре при срабатывании одного пожарного извещателя без перезапроса состояния пожарного извещателя.	п. 14.1 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; п.13.1 НПБ 88-2001"Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31) (с изменениями и дополнениями). ч.10 ст.83, ст.6; ч.4 ст.4, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008(в ред. Федерально-	01.08.2018	

		го закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.61 Правил противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.		
12	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст.83, ч. 4 ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	
13	Отсутствует эвакуационное освещение в помещении актового зала со сценой, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек.	п.33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (ППР в РФ); п.6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст.89 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; п.7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; ч.1 ст.89, ст.6, ч. 4 ст. 4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.06.2019	
14	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки в актовом зале, а также горючих декораций огнезащитными составами с составлением соответствующего акта в котором указана дата пропитки и срок ее действия.	П.108 Правил противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390	01.08.2018	
15	Не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции из	П.7.2 СП 7.13130.2013; ст. 56, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст.	03.06.2019	

	помещения актового зала со сценической, а также из подвального этажа.	151 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
--	---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения территориального
ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района
УНДПР ГУ МЧС России по КО

Пискаева Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.
2018

Директор МБОУ ДО «Детская школа искусств №50»
Турмас Маргарита Михайловна

(должность, фамилия, инициалы)

