



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел./факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел. 77-26-65, тел./факс 77-26-67, E-mail: gpnkr@mail.ru

**Предписание № 31/1/11**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению**

**«Средняя общеобразовательная школа № 19»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 31 от «26» сентября 2017г. Маслова Андрея Вячеславовича, заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района по пожарному надзору – заместителя начальника отдела НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района по пожарному надзору, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период 12.10.2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа;

23.10.2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 6 часов

проведена плановая выездная проверка инспектором отделения НД Кировского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района - государственным инспектором г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района по пожарному надзору

(наименование органа НД)

ст. лейтенантом внутренней службы Кривопаповым Александром Сергеевичем

(должность, звание фамилия имя отчество государственных инспекторов по пожарному надзору)

Территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 50» по адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 11А; ул. 40 лет Октября, 3

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ДО «Детская школа искусств № 50» Пахомовой Натальей Ивановной (приказ № 37 от 12.10.2017г.)

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
<b>ул. 40 лет Октября, 11А</b>				
1.	Люк, предназначенные для выхода на кровлю здания правого крыла, не являются противопожарными 2-го типа (предел	п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2018 г.	

	огнестойкости должен быть не менее EI 30, размер не менее 0,6х 0,8м).		
<b>ул. 40 лет Октября, 3</b>			
2.	Пожарные шкафы (4 шт.) изготовлены из горючих материалов.	п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009	01.08.2018 г.
3.	В помещении кабинета № 3, люк предназначенный для выхода на кровлю здания, не является противопожарным 2-го типа (предел огнестойкости должен быть не менее EI 30, размер не менее 0,6х 0,8м).	п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2018 г.
4.	В помещениях электрощитовой, комнаты хранения художественного реквизита расположенной в подвале, отсутствуют двери с требуемым пределом огнестойкости.	ч.3 ст.4, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 7.4, 5.14 табл. № 2 СНиП 21-01-97*	01.08.2018 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать стоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,

г. Берёзовского и Кемеровского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Кривопапов А.С.

(по пожарному надзору)

«23» 10 2017г.



\* М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

Иванова  
(подпись)

директор МБОУ ДО «ДШИ № 50»

Пахомова Наталья Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2017г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору